

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Получени искания за разяснения по чл. 180 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпили запитвания, Възложителят прави следните разяснения, относно процедура – публично състезание с предмет: „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“:

Въпрос 1: Позиция „Направа на беседка“ – 1 бр. В проекта е записано, че беседката е тип „Ротонда“. Да се разбира ли, че се касае за беседка изградена от тухли и/или камък? Моля, да се изпрати ориентиран чертеж и/или размери на беседката, както и да се уточни от какъв материал ще се изгражда?

Отговор 1: Беседката е тип „Ротонда“, с височина 4 м. и диаметър 4 м. Материалът за изработка на беседката е дърво. Покривната конструкция се покрива с битумни керемиди.

Въпрос 2: Относно дограмата е посочено в обяснителната записка, че е от PVC, а на чертежа че е алуминиева-сива. Моля, да се уточни каква да бъде залагана? Моля, да се уточни колко камерен да бъде профила. Моля, да се уточни цвят.

Отговор 2: Дограмата е бяла PVC с прекъснат термомост, с понижена инфилтрация, с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло.

Въпрос 3: Позиция „ДиП на топлоизолация на терена“. Моля, да се уточни типа на изолацията и нейната дебелина?

Отговор 3: В обяснителната записка по част ЕЕ е посочено следното: Теплоизолация на под към земя на сградата е XPS с дебелина 6 см, ланда 0,031 W/m²K.

Въпрос 4: Позиция „ДиМ на топлоизолация по стени на фасади – EPS“. Моля, да се уточни дебелината на изолацията?

Отговор 4: В обяснителната записка по част ЕЕ е посочено следното: Теплоизолация на външни стени /тухлени/ на сградата с EPS с дебелина 10см. и ланда 0,035 W/m²K.

Настоящите разяснения са неразделна част от документацията за провеждането на обществената поръчка и техническите спецификации.

ЕМИЛ ИЛИЕВ /П*/

Кмет на община Струмяни

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.