



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

Изх.№ ОПЗ-(11)/10.04.2020г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Отговор на получено искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

Въпрос № 1: В предоставения образец на количествено-стойностна сметка №1 поз.35 Дезинфекция на водопроводи до ф 300 е количество 120,36м. Няма ли техническа грешка в посоченото число?

Отговор на въпрос № 1: Допусната е техническа грешка , като за изписаното количество от Количествено – стойностна сметка № 1, поз. 35 за Дезинфекция на водопровод по ф 300 е сгрешена позицията на десетичната запетая. В съответствие с останалите позиции от Количествено – стойностна сметка, касаеща водопровода (поз. 36-38) общата дължина на съоръжението, което ще бъде дезинфектирано е 12 036.00 m, а не както е посочено в поз. 35 – 120.36 m.

Емил Илиев /П* /

Кмет на община Струмяни

Забележка: подписите са заличени съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни.