



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

Изх.№ ОПЗ-(17)/30.04.2020г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Отговор на получено искане за разяснение за обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмияни (с. Струмияни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмияни (с. Струмияни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

Въпрос №1

Моля за разяснение на позиция 6 - шест от количествената сметка, а именно "Изкоп с огр. ширина 0.6 до 1.2 м - ръчно в земни почви неукрепен Н до 2m", какво се има в предвид. Количеството е за до оформяне на всички линейни изкопи или отделен ръчен изкоп ?

Отговор на Въпрос №1

Относно позиция №6 от количествената сметка "Изкоп с огр. ширина 0.6 до 1.2 м - ръчно в земни почви неукрепен Н до 2m". Позицията се касае за дооформяне на част от линейните изкопи и за изпълнение на ръчен изкоп на местата, където не могат да бъдат направени машинни такива заради различни ограничаващи обстоятелства, включително поради необходимост от опазване на елементи от околната среда. Позиция №6 от количествената сметка **не** се отнася за конкретен отделен (единичен) ръчен изкоп, а за група такива.

Емил Илиев /П* /
Кмет на община Струмияни

Забележка: подписите са заличени съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни.