



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Изх. № 07-6(22)...../
.....26.11.2013.....г.

ДО: ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: Извършване на строително - монтажни работи за обект «Благоустройство и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмьяни, област Благоевград»

Уважаеми господин,госпожо Управител

В отговор на постъпили запитвания с във връзка с обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустройство и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмьяни, област Благоевград», Ви предоставяме следните отговори:

ВЪПРОС 8: По отношение на обособена позиция 3 и техническа спецификация на използваните детски съоръжения: Задължително ли е да се спазят всички размери и материали за детските съоръжения, дадени в спецификацията, защото това ангажира изпълнителя със закупуването им от точно една определена фирма - производител?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 8: Размерите на избраните съоръжения определят параметрите на ударопоглъщащата настилка, така че е редно да бъдат спазени в общи линии. В противен случай, поставянето на съоръжения, необвързани с параметрите на настилка би довело до опасности при използването на площадката от децата. Намаляването на размерите също не би трябвало да се допуска, защото това означава, че ще се намалят заниманията, а оттам и игровата стойност на детската площадка. Материалите, които са посочени в техническата спецификация могат да се изменят, но е необходимо да отговарят на съответните стандарти за качество.

ВЪПРОС 9:

В представената количествена сметка Приложение 3.2 за обособена позиция 3, в „ОБЕКТ: Детска площадка към озеленена площ в УПИ VII, кв.23, с.Струмьяни, Таблица № 4 , Детски съоръжения“ е посочено :

4	Люлки (с две седалки)	брой	2
4.1	Люлка (с две седалки) за деца до 3-12 год.	брой	1

Стр. 1 от 2



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Моля, да уточните броят на люлките , които ще се остойносттават и в последствие ще се изпълняват.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 9: Съгласно обяснителната записка и графичната част на проекта люлките са два броя – едната е с две седалки с предпазители за деца до 3 год., а другата е с две плоски седалки за деца над 3 год. Това отговаря на позиция 4. от КС.

Въпрос 10: В техническата спецификация не е посочено изискване за възраст или височина на растителните видове, предвидени за засаждане при изпълнение на проекта.

Моля, да уточните поставя ли изискване Възложителя относно възраст или височина за растителните видове предмет на обществена поръчка.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 10: Изисква се доставената храстова растителност да отговаря на стандарта БДС 3124-83. Съгласно този стандарт дребноразмерните широколистни видове трябва да са от 3-5 г., с височина на надземната част 40-80 см и с 4-6 основни клона; дребноразмерните вечнозелени видове трябва да са от 3-5 г., с височина на надземната част 25-50 см.

За храстовата растителност се изисква доставената растителност да е в контейнери, а не на гол корен.

Изисква се доставените иглолистни дървета да отговарят на стандарта БДС 3125-83 и да са средноразмерни. Това означава, че фиданките трябва да са III школа, 12-14 г., с височина на надземната част 130-220 см.

Изисква се доставените широколистни дървета да отговарят на стандарта БДС 3126-83 и да са едроразмерни. Това означава, че фиданките трябва да са II школа, 7-9 г., с височина на надземната част 220-300 см.

Дървесната растителност трябва да се достави с коренови бали.

СТ

С уважение:


ЕМИЛ ИЛИЕВ

/кмет на община Струмьяни/

