



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Изх. №

007-2-114/24.01.2014

До: Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в РОП на АОП, под № 00579-2014-0002.

Уважаеми Господин/ Госпожо,

В община Струмяни е постъпило запитване относно тръжна документацията за участие в горе цитираната обществена поръчка.

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП, приложено Ви изпращаме постъпилите въпроси и отговорите към тях:

Въпрос №2:

Съгласно Количествено-стойностната сметка за с.Илинденци – дясна част има предвидени две шахти с редуцир вентил с размери 100/100/100. Предоставеният чертеж за шахта редуционен вентил, към проекта за с.Илинденци – лява част е с размери 300/160/200.

Моля да доуточните кой от двата размера да се има в предвид.

Отговор на Въпрос №2:

Да се остойности размера, който е даден за дясната част - 100/100/100.

Въпрос №3:

Съгласно Количествено-стойностната сметка и проектната документация липсва по-подробна информация за следните позиции :

- * с.Драката / Довеждащ водопровод / 19. Външна водомерна шахта, строителна и монтажна части
- * с.Драката / Довеждащ водопровод / 28. Шахта нисък отток
- * с.Драката / Главен клон II / 35. Шахта нисък отток
- * с.Драката / Главен клон II / 36. Шахта висок отток

Моля да предоставите допълнителна информация за размер на шахтите и необходимото към тях оборудване.

Отговор на Въпрос №3:

19. Външна водомерна шахта :

размер : 210/100/260

оборудване :



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

Спирателен кран – 1бр.

Филтър – 1бр.

Възвратна клапа – 1бр.

Водомер – 1бр.

Спирателен кран с изпразнител – 1бр.

Редуктор ф110/63 – 1бр.

Редуктор ф90/63 – 1бр.

28. Шахта нисък отток

размер :

100 – вътрешен размер, стомано-бетонени пръстени ф1000

124 – външен размер

230 - височина

оборудване :

ТЗ ф110/63

СК ф50 – 1бр.

К ф63 – 1бр.

ОсвФ ф63/50 – 2бр.

НакрФЗ ф63/50 – 2бр.

Опорен блок – 1бр.

35. Шахта нисък отток

100 – вътрешен размер, стомано-бетонени пръстени ф1000

124 – външен размер

230 - височина

оборудване :

ТЗ ф90/63

СК ф50 – 1бр.

К ф63 – 1бр.

ОсвФ ф63/50 – 2бр.

НакрФЗ ф63/50 – 2бр.

Опорен блок – 1бр.

36. Шахта висок отток

100 – вътрешен размер, стомано-бетонени пръстени ф1000

124 – външен размер

298 - височина

оборудване :

ТЗ ф90/90



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

СК ф80 – 2бр.

К ф90 – 1бр.

ОсвФ ф90/80 – 5бр.

НакрФЗ ф90/80 – 5бр.

Опорен блок – 1бр.
КС

С пожелание за успешна работа,

ЕМИЛ ИЛИЕВ

/Кмет на община Струмяни/

